

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-09-08-002294-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Якубенко Руслан Володимирович, R-YAKUBENKO@UKR.NET, 380445226656

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Електричні побутові прилади (комплектуючі до кондиціонерів)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:39710000-2: Електричні побутові прилади

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Комплектуючі до кондиціонерів	ДК 021:2015:39710000-2 — Електричні побутові прилади	81 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	60	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 351 613,67 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	0 UAH
--	-------

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:**

6 758,07 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):**

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:**

27 вересня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:**

відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:**

28 вересня 2021 11:18

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:**

відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:**

відсутні

1. Комплектуючі для кондиціонерів настінного типу

№ з/п	Найменування обладнання	К-сть	Тип компресора	Холодопродуктивність (кВт)	Теплопродуктивність (кВт)	Марка фреону	Коефіцієнт ефекти вності SEER	Функція Wind Free	Коефіцієнт ефективності SCOP (B/B)	6-ти полюсний інвертор	Номінальна споживча потужність охолодження (кВт)	Номінальна споживча потужність обігрів (кВт)	Клас енергоефективності охолодження/обігрів	Рівень звуку всередині блоку, min-max, дБ(А)	Температурний діапазон охол./обігр.
1	Внутрішній блок кондиціонера типу 9 (площа охолодження до 20-25м²)	6	Інверторний	1,0 -2,5- 3,3	1,1 -3,2- 5,2	R410A	6,1	Так	4,0	Так	0,67	0,86	A++/A+	22-38	-10 – 46 / -22 -24
2	Зовнішній блок кондиціонера 9 (площа охолодження до 20-25м²)	6													
3	Внутрішній блок кондиціонера типу 12 (площа охолодження 26-35м²)	8	Інверторний	1,0-3,5-4,0	1,1-3,5-5,4	R410A	6,1	Так	4,0	Так	1,06	0,94	A++/ A+	22-38	-10 – 46 / -22 -24
4	Зовнішній блок кондиціонера типу 12 (площа охолодження 26-35м²)	8													
5	Внутрішній блок кондиціонера типу 18 (площа охолодження 36-55м²)	6	Інверторний	1,6-5,0-6,5	1,2-6,0-7,2	R410A	6,1	Так	3,8	Так	1,45	1,75	A++/ A	28-41	-10 – 46 / -22 -24
6	Зовнішній блок кондиціонера типу 18 (площа охолодження 36-55м²)	6													
9	Внутрішній блок кондиціонера типу 24 (площа охолодження 56-66м²)	3	Інверторний	1,4-6,45-7,9	1,2-6,45-8,9	R410A	6,3	Так	3,4	Так	2,0	1,89	A++/ A	28-44	-10 – 46 / -22 -24
10	Зовнішній блок кондиціонера типу 24 (площа охолодження 56-66м²)	3													
11	Внутрішній блок настінний тепло/холод SPLIT<NO COMP<H/P (DAIKIN FTXF60A2V1B) або еквівалент	2	Інвертор з вмонтованим низькотемпературним комплектом	6,0	6,4	R32	6,15		4,06	Hi	1,846	1,628	A++/A+	32-45	-10 – 46 / -15 -25
12	Зовнішній блок тепло/холод SPLIT<COMP<H/P (DAIKIN RXF60B2V1B з HTK*) або еквівалент	2													

*НТК-низькотемпературний комплект (комплект додаткового обладнання для кондиціонерів, який дозволяє працювати кондиціонеру на охолодження приміщень при низьких температурах зовнішнього повітря).

2. Комплектуючі для кондиціонерів касетного типу.

№ з/п	Найменування обладнання	К-ть	Холодопродуктивність (кВт)	Теплопродуктивність (кВт)	Коефіцієнт EER	Коефіцієнт COP	Споживна потужність на охолодження (кВт)	Споживна потужність на обігрів (кВт)	Робота на холод °C/ робота на обігрів °C	Рівень шуму внутрішнього блоку, min-max, дБ(А)	Кількість фаз зовнішнього блоку	Марка фреону
1	Блок внутрішній 4- потоковий, рекомендована площа для встановлення: 67-83м²	1	2.08 / 7.18 / 7.77	1.44 / 7.18 / 8.03	2.93	3.59	0.38 / 2.45 / 3.00	0.27 / 2.00 / 2.90	-5...+48 -15...+24	37-40-43	1	R410A
	Блок зовнішній рекомендована площа для встановлення: 67-83м²	1										
2	Блок внутрішній 4-потоковий, рекомендована площа для встановлення: 84-105м²	1	3.22 / 10.26 / 10.84	2.17 / 10.26 / 11.58	2.85	3.73	0.70 / 3.60 / 4.80	0.45 / 2.75 / 4.26	-5...+48 -15...+24	33-38-43	1	R410A
	Блок зовнішній рекомендована площа для встановлення: 84-105м²	1										
3	Блок внутрішній 4- потоковий рекомендована площа для встановлення: 106-130м²	2	3.19 / 14.07 / 14.21	3.52 / 14.07 / 18.40	2.71	3.10	1.30 / 5.20 / 6.30	1.30 / 4.54 / 7.50	-5...+48 -15...+24	36-40-44	3	R410A
	Блок зовнішній рекомендована площа для встановлення: 106-130м²	2										
4	Панель декоративна для касетного кондиціонеру 4 потокова	4										

5	Пульт керування дротовий*	4	
---	---------------------------	---	--

3. Комплектує для кондиціонерів каналного типу.

№ з/п	Найменування обладнання	К-ть	Холодопродуктивність (кВт)	Теплопродуктивність (кВт)	Коефіцієнт EER	Коефіцієнт COP	Споживна потужність на охолодження (кВт)	Споживна потужність на обігрів (кВт)	Робота на холод °C/ робота на обігрів °C	Рівень шуму внутрішнього блоку, min-max, дБ(А)	Кількість фаз зовнішнього блоку	Марка фреону
1	Блок внутрішній рекомендована площа для встановлення: 67-83м²	2	1.84 / 7.18 / 7.62	1.67 / 7.18 / 8.00	2.87	3.68	0.47 / 2.50 / 3.23	0.31 / 1.95 / 2.90	-5...+48 -15...+24	28-32-36	1	R410A
	Блок зовнішній рекомендована площа для встановлення: 67-83м²	2										
2	Блок внутрішній рекомендована площа для встановлення: 84-105м²	1	2.93 / 8.79 / 9.96	1.29 / 9.23 / 10.26	2.61	3.30	0.90 / 3.37 / 4.60	0.65 / 2.80 / 4.20	-5...+48 -15...+24	34-38-41	1	R410A
	Блок зовнішній рекомендована площа для встановлення: 84-105м²	1										
3	Блок внутрішній рекомендована площа для встановлення: 106-130м²	2	3.19 / 13.77 / 13.92	3.52 / 14.07 / 18.46	2.60	3.04	1.30 / 5.30 / 6.50	0.90 / 4.62 / 7.50	-5...+48 -15...+24	34-39-43	3	R410A
	AC140JXMDGH/AF Блок зовн. 14,0 кВт	2										
4	Пульт керування дротовий	5										

Обґрунтування вказаних назв та виробників обладнання:

№ з/п	Найменування обладнання	Причина використання	Примітка
1	Внутрішній блок настінний тепло/холод SPLIT<NO COMP<H/P (DAIKIN FTXF60A2V1B)	Вказуючи дану марку та виробника при закупівлі даного обладнання, ми як замовник спираємось на багаторічний досвід експлуатації та обслуговування зазначеного обладнання. Зазначене обладнання зарекомендувало себе як надійне, витривале та економічне з боку експлуатації.	Зазначені кондиціонери будуть експлуатуватися в лабораторії де відмова роботи є критичною, а можливість проведення ремонтних робіт та час їх виконання обмежені. Сподіваємось, що запропоновані Учасниками процедури закупівлі кондиціонери будуть вказаної в даному обґрунтуванні марки та виробника.
2	Зовнішній блок тепло/холод SPLIT<COMP<H/P (DAIKIN RXF60B2V1B з НТК)		

3	Технологія Wind Free™	При роботі в режимі Wind Free™ зовнішній блок споживає мінімальну потужність, використовуючи менше електроенергії. Лицьова сторона кондиціонера має 23 000 отвори – завдяки яким холодне повітря розсіюється, та на відстані 1,5-2м від внутрішнього блоку не відчувається холодного потоку повітря.	Дана функція є важливою при експлуатації в приміщеннях де розміщуються 4 людини і більше, це дає змогу уникнути попадання холодного повітря на працівників і відповідно зменшує кількість захворювань на ГРЗ. А також зменшує енерговитрати на підтримання комфортної температури у приміщеннях. В кондиціонерах без наявності даної функції – потреби не має.
---	-----------------------	--	--

ДОДАТКОВІ УМОВИ

1. Гарантійний термін – не менше 24 місяців.
2. Місце поставки: м. Київ, вул. Метрологічна, 4.
3. Термін оплати- 100% протягом 60 банківських днів з дати поставки.
4. Поставка обладнання – партіями протягом 10 (десяти) робочих днів згідно заявок Замовника.

Головний енергетик

Віктор ФЕДОРОВ

ОБГРУНТУВАННЯ
очікуваної вартості предмета закупівлі- Електричні побутові прилади
(Комплектуючі для кондиціонерів) код ДК 021:2015: 39710000-2.

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ПР₁- ТОВ «ПРИВАТЕНЕРГО» - 1 346 754,00 грн.

ПР₂-ФОП Боярко Б.В. – 1 361 500,00 грн.

ПР₃-ТОВ «Східна кліматична компанія» - 1 346 587,00 грн.

$V_{\text{ср}} = (ПР_1 + ПР_2 + ПР_3) / 3 = (1\,346\,754,00 + 1\,361\,500,00 + 1\,346\,587,00) / 3 = 1\,351\,613,67 \text{ грн.}$

Копії пропозицій Учасників ринку додаються.

Головний енергетик



Віктор ФЕДОРОВ