

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-12-16-012210-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Буянов Сергій Володимирович, 380445263689, SERGEY1177@UKR.NET
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	31120000-3 Генератори (дизельний генератор)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:31120000-3: Генератори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
31120000-3 Генератори (дизельний генератор)	ДК 021:2015: 31120000-3 — Генератори	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 20 січня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	3	Банківські	50
Інша подія	після підписання акту приймання передачі товару	Післяоплата	10	Банківські	50

Очікувана вартість предмета закупівлі:

2 350 000,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:	11 750,00 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	24 грудня 2022 17:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	24 грудня 2022 17:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	27 грудня 2022 11:02

Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

Код ДК 021:2015 – 31121000-0 Генераторні установки (дизель-генераторні установки)

Генератор (Дизель-генератор)

Для розрахунку очікуваної вартості використаємо метод порівняння ринкових цін.

Ціну на товар візьмемо у продавців відповідного товару з відкритих джерел (мережа інтернет).

	Продавець	Товар, посилання на товар	Вартість, грн зПДВ
1	Компанія « STORGORM»	Дизельний генератор у кожусі (240 кВт) https://storgom.ua/product/dizelnaia-elektrostantsiia-cummins-c3-0-d5-a041-913.html	2 700 000,00
2	Компанія « FOGO»	Трьохфазний дизельний генератор (240 кВт) https://fogo.ua/ru/produkcija/dizelnyj-generator-fdg-300-ds/	2 300 000,00
3	Компанія « VINUR»	Дизельний генератор (250 кВт) https://vinur.com.ua/products/diesel-generators/771-md250	2 050 000,00

Ціни актуальні станом на 16.12.22р.

Визначимо очікувану вартість предмету закупівлі за формулою $C_{од} = (C_1 + C_2 + C_3) / 3$

Очікувана вартість предмету закупівлі складає $C_{од} = (2\,700\,000,00 + 2\,300\,000,00 + 2\,050\,000,00) / 3 = 2\,350\,000,00$ грн, з ПДВ

Головний енергетик



Олександр ОТЕНКО

Постачання ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА капотної компоновки
Вимоги до ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА

Вимоги до технічних характеристик ДГ				
№ п/п	Найменування параметру	Значення	Критерій	Спосіб підтвердження
1.	Компонування	Капотне	Відповідність	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
2.	Клас захисту	IP23	Не менше	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
3.	Потужність номінальна, кВт	240	Не менше	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
4.	Вихідна напруга, В	230/400+- 1%	Відповідність	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
5.	Частота	50 Гц	Відповідність	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
6.	Тип двигуна	Дизельний	Відповідність	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
7.	К-сть полюсів генератора	4	Не менше	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
8.	Тип підключення	Зірка	Відповідність	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або

				офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
9.	Коефіцієнт потужності генератора	0,8	Не менше	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
10.	Витрата палива літр/год при 100% навантаженні	60л	Не більше	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
11.	Паливний бак	На 7 годин неперервної роботи при 100% навантаженні	Не менше	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
12.	Можливість забезпечити дистанційне керування	Так	Відповідність	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні/або технічний паспорт
13.	Гарантійний термін, місяців з дати завершення пусконаладжувальних робіт, та прийняття обладнання на баланс балансоутримувача	12міс або 500 мотогодин	Не менше	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні
14.	Гарантійне та післягарантійне обслуговування, усунення аварійних відмов	Наявність сервісного центру в м.Київ або Київській обл.	Можливість виконання гарантійного та післягарантійного обслуговування.	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні. Підтвердження адреси реєстрації сервісного центру від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні
15.	Стан ДГ	Новий	Дизель-генераторна установка повинна бути нова, без слідів експлуатації і консервації, та має бути виготовлена не пізніше ніж за один рік до дати поставки.	Офіційний лист, завірений мокрою печаткою, від заводу-виробника та/або офіційного представника в Україні.

Вимоги до панелі керування ДГ				
1	Повинен забезпечувати такі функції та електричні виміри:	-програмування через usb, rs-232, gsm, - можливість віддаленого моніторингу, -дистанційний автоматичний пуск за командою АВР, - дистанційний примусовий пуск з панелі АВР, - примусовий ручний пуск з панелі керування ДГУ, - напруга кожної фази, - струм навантаження для кожної фази, - вимірювання частоти, - вимірювання потужності.		
2	Відстеження таких параметрів двигуна:	- кількість напрацьованих мотогодин, - рівень мастила, -залишок палива, - рівень охолоджувальної рідини - кількість обертів двигуна, - напруга акумуляторної батареї,		

Усі технічні вимоги до ДГ, пульту керування і комплектності поставки мають бути підтверджені технічним паспортом заводу виробника або офіційним листом від заводу виробника та/або офіційного представника в Україні.

 О.А. Дієнко