

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-03-22-009199-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Буянов Сергій Володимирович, 380445263689, SERGEY1177@UKR.NET
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	71320000-7 Послуги з інженерного проектування (послуги з розробки проектно-кошторисної документації з встановлення та підключення дизель-генератора за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:71320000-7: Послуги з інженерного проектування

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
71320000-7 Послуги з інженерного проектування (послуги з розробки проектно-кошторисної документації з встановлення та підключення дизель-генератора за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)	ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 20 квітня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору		Аванс	20	Банківські	30
Надання послуг		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

150 167,66 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

750,84 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

30 березня 2023 17:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

30 березня 2023 17:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

31 березня 2023 12:08

Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

Код ДК 021:2015 – 71320000-7 Послуги з інженерного проектування (послуги з розробки проектно-кошторисної документації з встановлення та підключення дизель-генератора за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4»)

Для розрахунку очікуваної вартості використаємо метод порівняння ринкових цін.

Ціну на послуги визначимо отримавши три комерційні пропозиції у продавців відповідних послуг, на основі надісланих їм листів запитів.

	Продавець	Послуги	Вартість, грн зПДВ
1	ФОП Абрамчук Роман Ігорович	На виконання робіт з розробки проектної документації щодо підключення дизельного генератора до споживачів будівлі по вул.Метрологічна 4	141 820,00
2	ТОВ «КНК-ПРО»	По підключенню дизельного генератора до об'єкту « Електропостачання ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» ЗА АДРЕСОЮ : м.Київ вул. Метрологічна, 4»	131 239,20
3	ТОВ «ВІТАВА»	На проектні роботи « Електропостачання науково-виробничого центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів по вул.Метрологічна 4	177 443,80

Ціни актуальні станом на 17.03.23р.

Визначимо очікувану вартість предмету закупівлі за формулою $C_{од} = (C_1 + C_2 + C_3) / 3$

Очікувана вартість предмету закупівлі складає $C_{од} = (141\,820,00 + 131\,239,20 + 177\,443,80) / 3 = 150\,167,66$ грн, з ПДВ

Головний енергетик



Олександр ОТЕНКО

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

з розробки проектно-кошторисної документації з встановлення та підключення
дизель-генератора за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4

№ п/п	Назва основних даних	Вихідні дані по об'єкту
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» За адресою : м.Київ вул.Метрологічна ,4. ТП-3054.
2	Підстава для проектування розділів	Договір
3	Вид будівництва	Технічне переоснащення
4	Дані про Замовника	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГОЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
5	Джерело фінансування	Кошти Замовника
6	Дані про генерального проєктувальника	
7	Дані про субпроєктувальника	
8	Стадійність проєктування	Робочий проєкт (РП)
9	Розділи проєктування	Зовнішнє електропостачання (ЗЕП)
10	Загальні вимоги до розділу	Розробити проєкту документацію на підключення дизельної електростанції до існуючих мереж Об'єкта. Технічні параметри генератора - 125 кВА – 91кВт.
13	Вимоги до проєктної документації	Проєкт розробити відповідно до діючих норм і правил, у тому числі до вибухово-пожежної безпеки, вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних норм. Проєкт розробляється українською мовою. Розділи виконати згідно завдання на проєктування та дотримуватись вимог: - «Правила улаштування електроустановок»; - ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення»; - ДСТУ Б В.2.5-82:2016 «Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом»; - НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
14	Особливі умови	Необхідно запроектувати: - повітряну лінію від ДЕС до збірки кабельної, розташованої у ТП-3054; - збірку кабельну із встановленням перекидних рубильників на існуючі споживачі (панель 4 комірка 2; панель 7 комірка 7; панель 8 комірка 12; панель 9 комірка 16);

ДОДАТОК 1

		- Передбачити захист від струмів КЗ; - Передбачити можливість видимого розриву лінійного вимикача; - Передбачити підключення та прокладання кабелів між існуючими комірками та збіркою кабельною на всю потужність існуючих приєднань; - можливість обліку електричної енергії виробленої ДЕС лічильником типу NIK.
15	Вимоги до кількості примірників проектної документації	4 примірники на паперових носіях

М.П.
