

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2026-06-03-009169-a

Найменування замовника	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Даниленко Олексій Олександрович,380995435366,Danylenko@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	товари
Назва предмета закупівлі	38550000-5 Лічильники (Лічильники)
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 38550000-5 - Лічильники

Лот 1 — 38550000-5 Лічильники (Лічильники);

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38550000-5 Лічильники (Лічильники)	ДК 021:2015: 38550000-5 – Лічильники	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 15 вересня 2026

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
інша подія	Покупець здійснює повну оплату Товару протягом 20 робочих днів з дати отримання від Постачальника підписаного Акту про готовність комерційного обліку споживача до роботи від КП	Післяоплата	20	робочі	100



	«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної. (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).				
підписання договору	Строк поставки Товару та здійснення встановлення налагодження, тестування роботи (стартове випробування) Товару, навчання, опломбуванням Товару та отримання підписаного Акту про готовність комерційного обліку споживача до роботи від КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»: _____ 2026.	Одноразова поставка	75	календарні	100

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

45cc8d59a43d4d1ab3b7e9936e32bb54

Очікувана вартість предмета закупівлі:

129 833,33 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

649,17 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

15 червня 2026 00:00

Мова тендерної пропозиції:

Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

15 червня 2026 00:00

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

15 червня 2026 15:33



Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

(нова редакція)

Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021: 2015:
38550000-5 Лічильники (Лічильники);

Розділ 1

Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація)

№ п/п	Найменування Товару	Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару	Од. виміру	К-ть	Технічні характеристики	
1.	Теплолічильник	MULTICAL 602 або еквівалент	шт.	1	Діаметр умовного проходу витратомірів	- 25 мм
					Найменша вимірювальна витрата не більше	0,06 м³/хв
					Максимальна витрата не менше	12 м³/хв
					Номінальна витрата не менше	6 м³/хв
					Зниження тиску при номінальній витраті	0,06 кг/см²
					Діапазон вимірювальних температур	10 ÷ 150 °C
					Границі допустимої відносної похибки теплолічильника з термоперетворювачами опору при обчисленні теплової енергії у залежності від Δt в %	$\pm 3\%$ $3^{\circ}\text{C} < \Delta t \leq 10^{\circ}\text{C}$
					Фотометричний діапазон	$\pm 2\%$ $10^{\circ}\text{C} < \Delta t \leq 20^{\circ}\text{C}$
					Фотометрична лінійність:	$\pm 1\%$ $20^{\circ}\text{C} < \Delta t \leq 100^{\circ}\text{C}$

				Теплолічильник має архіви збереження даних про тепоспоживання не менше	1440 годин – щогодинні дані
				Фотометрична відтворюваність: не менше	460 діб – щодобові дані
				Фотометрична стабільність: не менше	36 місяців – дані по місяцях
				Плоскість базової лінії (Baseline Flatness) не менше:	20 років – щорічні дані
				Живлення приладу	Від літєвої батареї DC напругою 3,65 В
				Термін повірки лічильника не частіше	1 раз у 4 роки

Комплект поставки:

- Теплообчислювач MULTICAL 602 (602-C-0-00-2-0C-8-456) або еквівалент, у кількості 1 шт;
- Перетворювач витрати ультразвуковий фланцевий ULTRAFLOW (UF 54 CHCB – 456) або еквівалент, Gном=6м3/год з кабелем L=5м, у кількості 1 шт;
- Термоперетворювач опору Pt=500 для влаштування в гільзи, з кабелем L=5м, у кількості 1 шт;

Додаткові умови:

Доставка Товару, встановлення, налагодження, тестування роботи (стартове випробування) Товару та навчання персоналу кінцевого набувача особливостям роботи з Товаром здійснюватиметься за рахунок Постачальника. Такі роботи/навчання здійснюються під час поставки Товару.

Монтажні роботи: Виконати монтаж в діючу мережу згідно з погодженим КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» проектом теплопостачання – «Адміністративно-лабораторні будівлі по вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 7/1. Вузол комерційного обліку теплової енергії на опалення. Робочий проєкт. ІБ.2026.005 – АТП.».

Здача в експлуатацію: Виклик інспектора тепломереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», опломбування та підписання акту прийняття вузла на комерційний облік.

Товар повинен бути новим, термін та умови його зберігання не порушені та таким, що не був у використанні.

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

- 1. Строк поставки Товару:** до 15.09.2026
- 2. Гарантійний строк на Товар:** не менше 24 місяців від дати поставки
- 3. Умови поставки Товару:** здійснення встановлення налагодження, тестування роботи (стартове випробування) Товару, навчання, опломбуванням Товару: м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 7/1.

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

1. Мета використання Товару: Закупівля здійснюється для забезпечення функціонування комерційного вузла обліку теплової енергії на об'єкті ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 7/1, а також з урахуванням аварійного технічного стану наявного лічильника теплової енергії. Термін експлуатації якого закінчився в 2023 році.

2. Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи:

- Видаткова накладна;
- Товарно-транспортна накладна

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

Предметом закупівлі є теплолічильник MULTICAL 602 з двома ультразвуковими перетворювачами витрати ULTRAFLOW 54 DN25 з послугою встановлення в індивідуальному тепловому пункті за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 7/1.

Очікуваний період закупівлі травень – червень 2026 року.

Для визначення очікуваної ціни одиниці предмету закупівлі використовуємо метод порівняння ринкових цін шляхом отримання комерційних пропозицій:

1. *ТОВ «БГ ІНДАСТРІ-БУД»*

01024, м.Київ, вул. Лютеранська, будинок 27-29 кв.18

За інформацією отриманої комерційної пропозиції від ТОВ «БГ ІНДАСТРІ-БУД», вартість теплолічильника MULTICAL 602 з двома ультразвуковими перетворювачами витрати ULTRAFLOW 54 DN25 з послугою встановлення в індивідуальному тепловому пункті за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 7/1, становить 120 000,00 грн без ПДВ, ПДВ- 24 000,00 грн, всього з ПДВ 144 000,00 грн

2. *ТОВ «НВП ТЕРМО-ФОРТ»*

04119, м.Київ, вул. Зоологічна, будинок 4а, офіс 139

За інформацією отриманої комерційної пропозиції від ТОВ «НВП ТЕРМО-ФОРТ», вартість теплолічильника MULTICAL 602 з двома ультразвуковими перетворювачами витрати ULTRAFLOW 54 DN25 з послугою встановлення в індивідуальному тепловому пункті за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 7/1, становить 122 500,00 грн без ПДВ, ПДВ - 24 500,00 грн, всього з ПДВ 147 000,00 грн

3. *ФОП «Семеник Олексій Сергійович»*

07361, Київська обл, Вишгородський р-н, село Нижня-Дубечня, вул. Корольова, буд.7

За інформацією отриманої комерційної пропозиції від ФОП «Семеник Олексій Сергійович», вартість теплолічильника MULTICAL 602 з двома ультразвуковими перетворювачами витрати ULTRAFLOW 54 DN25 з послугою встановлення в індивідуальному тепловому пункті за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 7/1, становить 147 000,00 грн без ПДВ.

Визначаємо очікувану вартість предмету закупівлі (ОВ), як середньоарифметичне значення з отриманих комерційних пропозицій, за формулою : $ОВ = (Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / 3$

$$ОВ = (120\,000 + 122\,500 + 147\,000) / 3 = 129\,833,33 \text{ грн/кВт}\cdot\text{год без ПДВ}$$

Всього з ПДВ: 155 800,00 грн..

Таким чином очікувана закупівельна вартість теплолічильника MULTICAL 602 з двома ультразвуковими перетворювачами витрати ULTRAFLOW 54 DN25 з послугою встановлення в індивідуальному тепловому пункті за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, 7/1 буде становити 155 800,00 грн. з ПДВ.

Додаток 1: Комерційна пропозиція ТОВ «БГ ІНДАСТРІ-БУД» на 1 арк. в 1 прим.

Додаток 2: Комерційна пропозиція ТОВ «НВП ТЕРМО-ФОРТ» на 1 арк. в 1 прим.

Додаток 3: Комерційна пропозиція ФОП «Семеник Олексій Сергійович» на 1 арк. в 1 прим.

Головний енергетик

Олександр ОТЕНКО