

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2025-01-10-009716-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Томашевська Лана Петрівна, 380445265243, lana@ukrcsm.kiev.ua

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (джерело безперебійного живлення)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
31154000-0 Джерело безперебійного живлення	ДК 021:2015: 31150000-2 — Баласти для розрядних ламп чи трубок	98 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 20 лютого 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Покупець здійснює авансовий платіж у розмірі 30 % на банківський рахунок Постачальника за умови виконання п.4.5 Договору	Аванс	10	Календарні	30

Поставка товару	післяоплата впродовж 60 робочих днів з дати підписання актів приймання передачі Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ)	Післяоплата	60	Робочі	70
-----------------	---	-------------	----	--------	----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 723 591,33 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 8 617,96 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 січня 2025 17:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 51 707,74 UAH

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): Електронна гарантія

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 18 січня 2025 17:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 20 січня 2025 14:37

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: Електронна банківська гарантія, у відповідності до вимог пункту 2 та 3 розділу III тендерної документації

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 51707.74 UAH

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі.

Код ДК 021:2015 – 31154000-0 Джерела безперебійного живлення

Для розрахунку очікуваної вартості використаємо метод порівняння ринкових цін.

Ціну на товар візьмемо у продавців відповідного товару з отриманих комерційних пропозицій та відкритих джерел (мережа інтернет).

№	Продавець	Товар (ціна за одиницю, грн. з ПДВ		
		ДБЖ 6 кВА/6кВт з SNMP карткою	ДБЖ 10 кВА/10 кВт з SNMP карткою	ДБЖ 600 ВА
1	ТОВ «ЄВРОСІСТЕМ»	95 432,00	134 297,00	3 900,00
2	ТОВ «АВО Білдінг»	78 931,00	110 941,00	3 200,00
3	ТОВ "АЛІАТ КОНСТРАКШН"	93 012,00	113 100,00	3 480,00
	Середня вартість, грн з ПДВ	89 125,00	119 446,00	3 526,67

Ціни актуальні станом на 07.01.25р.

Потреба в товарі:

№	Товар	Кількість, шт
	ДБЖ 6 кВА/6кВт з SNMP карткою	12
	ДБЖ 10 кВА/10кВт з SNMP карткою	6
	ДБЖ 600 ВА	80

Очікувана вартість предмету закупівлі складає $Ц = 89125,00 * 12 + 119446,00 * 6 + 3526,67 * 80 = 2\,068\,309,60$ грн, з ПДВ

Головний енергетик

Олександр ОТЕНКО

Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

**Комплекти ДБЖ потужністю 6 кВА (Cover Flix 6K або аналог)
та 10 кВА (Cover Core 10K або аналог) з акумуляторами та SNMP-картами**

Потужність	6000Вт/6000ВА	10000Вт/10000ВА
Кількість комплектів, шт	12	6
Фазність	1:1	
Вхід, не гірше		
Номінальна напруга (налаштовується)	208 / 220 / 230 / 240 В	
Діапазон вхідної напруги	не гірше -30% +30% від номінальної	
Частота	50 / 60 Гц	
Діапазон частоти	-20% +20%	
THDi	<3%	
Вхідний коефіцієнт потужності	0,99	
Вихід, не гірше		
Номінальна напруга	208 / 220 / 230 / 240 В	
Коефіцієнт потужності	1	
Статична / динамічна стабільність напруги	±1% / ±3%	
Номінальна частота	50 / 60 ± 0,05 Гц	
Перевантаження	110%-10хв, 130% - 1 хв , >130% - 1 сек.	
ККД в режимі On-Line	>95%	
ККД в режимі Eco	99%	
Термінали підключення	+	
Батарея		
Кількість/ємність, не менше	16 шт/9Ah кожна	20 шт/9Ah кожна
Холодний старт	доступно	
Час заряду, не більше	4 години до 90% ємності	
Цикл заряду	Згідно стандарту DIN 41773 з контролем напруги, струму і часу заряду	
Розміри і вага, не більше		
Розміри ДБЖ (ШхГхВ)	438 x 600 x88	438 x 600 x88
Вага ДБЖ	17,0 кг	20,0 кг
Розміри зовнішніх батарейних блоків (ШхГхВ)	438 x 600 x133	438 x 600 x133
Вага зовнішніх батарейних блоків	63,0 кг	63,0 кг
Інтерфейси		
Індикатор робочого стану	LCD дисплей + звукова сигналізація	
Комунікаційні інтерфейси	Стандарт: RS232, USB, TVSS, SNMP Slot, REPO, SNMP-карта	
Параметри навколишнього середовища, не гірше		
Рівень шуму	<50 дБ	
Температура експлуатації	Від 0°C до 45°C	
Рекомендована робоча температура (з урахуванням батарей)	Від 15°C до 25°C	
Температура зберігання	Від -25°C до 55°C	
Відносна вологість	0-95% (без конденсації)	
Стандарти		
Протистояння електромагнітному впливу	EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006	
Стандарти безпеки	IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001	

Доставка Товару, встановлення, налагодження, тестування роботи (стартове випробування) Товару та навчання персоналу кінцевого набувача особливостям роботи з Товаром здійснюватиметься за рахунок Постачальника. Такі роботи/навчання здійснюються під час поставки Товару.

Комплекти ДБЖ потужністю 0,6 кВА з акумуляторами ДБЖ Legrand Keor SP 600BA (або аналог)

Характеристика	Значення
Кількість комплектів, шт	80
Вхідна напруга	170-280 V
Первинна частота	45-65 Hz
Кількість фаз у первинній мережі	1
Вихідна напруга	207-253 V
Вторинна частота	49-61 Hz
Ефективна потужність виходу не менше	360 W
Очевидна потужність виходу не менше	600 VA
USB інтерфейс	Так
Кількість фаз у вторинній мережі	1
Тип напруги	AC
Висота	138 mm
Ширина	120 mm
Вхідне з'єднання Роз'єм	C14
Кількість вихідних з'єднань C13 не менше	1
Кількість вихідних з'єднань з захисним контактом CEE 7/3 (тип F) не менше	1
Робоча температура	0-40 °C
Температура зберігання	0-40 °C
Рівень звуку не більше	40 dB
Тип навантаження	Універсальний
Загальна ефективність не менше	96%
Містить акумулятор	Так
Тип акумулятора	AGM VRLA
Номінальна ємність не менше	7 Ah
Термін використання акумулятора не менше	10 років / Long Life (EUROBAT)

Доставка Товару здійснюватиметься за рахунок Постачальника.

Загальні вимоги:

Термін гарантії має дорівнювати не менше 24 місяців з дати поставки. Надати гарантійний лист, що підтверджує гарантійне зобов'язання.

Товар повинен бути новим, термін та умови його зберігання не порушені та таким, що не був у використанні.

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам до предмету закупівлі, які викладені у даному додатку до тендерної документації.

У випадку виявлення невідповідності товару по кількості, якості та технічних характеристик протягом 7-ми робочих днів після здійснення поставки уповноважений представник Замовника повідомляє про це Постачальника та надсилає йому Акт про невідповідність Товару. Учасник повинен надати Гарантійний лист в разі виявлення недоліків товару, замінити його на аналогічний товар належної якості та кількості протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення про невідповідність товару.

Головний енергетик



Олександр ОТЕНКО